



- DUCTO METALICO CIEGO 200x65mm
CON TAPA
- LUMINARIA ESTANCA DE APLACAR
2x36W
- CAJA DE LLAVE
- CAÑERIA EMBUTIDA O APARENTE.

NOTAS:

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
 - TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
 - TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.

PLANO	ILUMINACION DATA CENTER		
PROYECTO	INSTALACION GRUPO ELECTROGENO MIEM-DGS		
DIRECCION	MERCEDES 1401		
FIRMAS		ESC. 1/100	LAM. No.
TECNICO	PROPIETARIO	FECHA 06/03/2017	EL-32