



Pisos interiores fisurados, sin revestimiento y con humedad.



Pisos exteriores inexistentes o en mal estado.





Sectores de techo en mal estado,  
pretils sin impermeabilizar,  
babetas sin colocar.




Estructura de soporte en mal  
estado.







Cielorrasos que se deterioran por causa de filtraciones, algunos con posibilidad de reparación otros necesitan cambiarse.





Pretils en mal estado, fisuras en muros exteriores e interiores.







Revoques exteriores en mal estado, falta de impermeabilización causa humedades generalizadas.





Revoques interiores sin terminar,  
en mal estado o con humedad.







Aberturas en mal estado general.





Baños sin instalación de abastecimiento, con desagües en mal estado y sin revestimiento.



ducha con puerta al comedor!!!

