



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO GENERAL

OBRA
IFD de la costa
LOCALIDAD Solymar N

FECHA R103.06.2020
05.11.2019

ANEXO


HOJA

L24


BARRAS PARA BAÑO ACCESIBLE

PLANILLA DE ACERO INOXIDABLE


Ai2 – BARRA REBATIBLE 85cm



Alzado esc 1:10




Planta esc 1:10



Imagen

Ai1 – BARRA horizontal/vertical 80cm



Planta esc 1:10



Imagen

NOTA I

Las barras serán tipo Ferrum

LAS AGARRADERAS deben cumplir en un todo con la norma UNIT 200:2014.

LA AGARRADERA HORIZONTAL debe tener como mínimo 75 cm de longitud y una extensión de entre 10 cm y 25 cm medidos desde la parte externa frontal del inodoro; se ubicará lateralmente a éste a una altura de entre 25 cm y 35 cm por encima del asiento del aparato y a una distancia de entre 30 cm y 35 cm al eje del inodoro.

LAS AGARRADERAS MÓVILES, deben permanecer estables en su posición horizontal y tener un dispositivo que permita su rebatimiento en un plano horizontal o vertical con eje de giro que permita dejar completamente libre el espacio lateral a partir del plano posterior del inodoro.

LA AGARRADERA VERTICAL debe tener 75 cm de longitud como mínimo y se debe colocar a partir de entre 75 cm y 85 cm de altura con respecto al nivel del piso terminado.

NOTA II

. ANTES DE CUALQUIER FABRICACIÓN O ENCARGO TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

TIPO	Ai1	CANTIDAD	1 de c/u	UBICACION:	BAÑO ACCESIBLE
MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304				ESCALA 1:10 cotas en mm	