I AU
9x841

CONEXION CON RED DE OSE REUBICAR NICHO CON TRASLADO DE MEDIDOR A NICHO VER DETALLE

CAÑERÍA EXISTENTE DE AF

RETIRO DE CAÑERÍA BAJO VENTANAS Y REALIZACIÓN DE CAÑERÍA DE AF A POR CONTRAPISO

Baño accesible:
Eliminar cañería sin uso de agua caliente, colocar tapas y revestir en baño accesible. Reparar revoque y pintar en kitchenette

Ingreso

grifo de servicios

AF PPTF 32

SUBE A PANEL SOLAR AF PPTF 32

INSTALACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE TANQUES A REALIZAR NUEVA VER DETALLE

Rotura para colocación de Cuadro de Tanques A Colocar

PLANTA DE GENERAL
ESCALA 1:100







REFERENCIAS Y NOTAS

CAÑERIAS DE DESAGÜE

- PRIMARIA SUSPENDIDA
- PRIMARIA ENTERRADA
- SECUNDARIA SUSPENDIDA
- SECUNDARIA ENTERRADA
- PLUVIAL ENTERRADA
- VENTILACION ENTERRADA
- TUBERIA EXISTENTE

COLUMNAS DE DESAGUE

- COLUMNA PRIMARIA
- COLUMNA VENTILACION
- COLUMNA PLUVIAL

CAMARAS DE INSPECCION

NOMBRE CAMARA	D. 60x60	SECCION
	Cf:	−6.420 COTA TAPA
	Cie:	−7.230 DIAMETRO ENTRADA
	Cis:	−7.320 DIAMETRO SALIDA
	Prof:	0.87 PROFUNDIDAD

LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE 110X60 LLEVARAN ESCALONES TIPO BIDMAC

CAMARAS DE INSPECCION

NOMBRE CAMARA	REF. 60x60	SECCION
	Cf:	−6.835 COTA TAPA
	Cie:	−7.230 DIAMETRO ENTRADA
	Cis:	−7.320 DIAMETRO SALIDA
	Prof:	0.87 PROFUNDIDAD

CANALES PLUVIALES

C1: COTA DEL TERRENO
C2: COTA DEL DIAMETRO DEL CANAL

CAÑERIAS DE ABASTECIMIENTO E INCENDIO

- AGUA FRIA DIRECTA
- AGUA FRIA DERIVADA
- AGUA CALIENTE

1) TODAS LAS TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR) SERAN CON UNIONES A TERMOFUSION Y CONFORMA CON LA NORMA UNE-795.

2) LAS LLAVES DE PASO SERAN DE IGUAL DIAMETRO QUE LA CAÑERIA QUE CIERRA.

3) LAS TUBERIAS INTERNAS A LOS LOCALES SERAN EN PPR SERIE 3,2 SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA ISO 4065–1996.

4) LAS TUBERIAS DE IMPULSION Y LAS COLUMNAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA SERAN DE PPR SERIE 5,0 SEGUN LO INDICADO EN LA NORMA ISO 4065–1996

5) LAS CAÑERIAS Y ACCESORIOS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE CUIDARAN SER DE MATERIALES METALICOS.

6) LOS PANELES SOLARES SERAN CON TANQUE DE ACUMULACION DE 150 LITROS Y PRESURIZADOS

7) EN LAS AULAS SE COLOCARAN CISTERNA EXTERIOR MARCA MOCHI CON MECANISMO DE BRONCE Y DOBLE GUIA DE BRONCE

8) LAS PILETAS DE LAS AULAS TENDRAN GRIFERIA TEMPORIZADA DE PARED

A.N.E.P	P.A.E.P.U
COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS	LAMINA S03 TIPOS TE
OBRA: ESCUELA 160 MONTEVIDEO	LXX/Lfotel
DESCRIPCION: PLANTA BAJA _ ABASTECIMIENTO	FECHA: 2017 ESCALA: 1:100

ARCHIVO: c:/	
COORD. PLANTA FISICA ARQ. MERCEDES VAZQUEZ	COORD. PROYECTO ARQ. C. SITTA
PROYECTISTA ARQ. CRISTIAN MONTES	COLABORADORA

ACAD LT 2016
Serial No 377-933 83093