

**ANEP**Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA**PAEPU**OBRA: ESCUELA: N° 213  
DEPTO. : CANELONES  
CIUDAD: JARDINES DE PANDO

FECHA: JULIO DE 2021

FOTOCÉLULA MICROCONTROLADA

CANTIDAD TOTAL: **4**

SELECTOR NUMERICO



SELECTOR HORARIO

<b>DESCRIPCION:</b>	FOTOCÉLULA PROGRAMABLE TIPO IMTRAN FG 2013 BASADA EN MICROPROCESADOR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR (A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA)
<b>CUERPO:</b>	POLIPROPILENO DE ALTA DURACIÓN
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	APTO PARA TODO TIPO DE LÁMPARAS (INCLUSIVE BAJO CONSUMO RETRASO DE RESPUESTA PROGRAMABLE (MÁXIMO 1 MINUTO)
<b>SENSOR:</b>	DE SILICÓN (NO SE ACEPTARÁ CELDA DE CADMIO)
<b>OPERACIÓN:</b>	A TRAVES DE RELÉ INTERNO CONTROLADO POR CIRCUITO ELECTRÓNICO CONEXIÓN: ENTRE 5 Y 12 LUXES DESCONEXIÓN: ENTRE 12 Y 60 LUXES
<b>RANGO DE TENSIÓN:</b>	195 A 270V
<b>PROGRAMACION:</b>	POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO NORMAL (FN) O EN DESCONEXIÓN PROGRAMADA MEDIANTE SELECTOR HORARIO NUMERADO
<b>ADVERTENCIA!!!</b>	EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE EL PRODUCTO INDICADO Y EL ELEMENTO A SUMINISTRAR ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA E INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SU ANÁLISIS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO.