Dorrego Laboratorio	**Anexo V**	**Código: PR-MA-004 Revisión: 06**
		Fecha de Revisión: SET/2025
		Página 1 de 1

Registro de DIFERENCIALES DE PRESIÓN en los medidores (Magnehelic) en FILTROS DE EXTRACCION

	GENERAL				LOCALIZADA	
	Ext Gral 1 (VE-1) Azotea Machado		Ext Gral 2 (VE-2) Patio 2 Cufré		CICLÓN 1 (VE-6)	CICLÓN 2 (VE-7)
Tipo filtro	(G + F)	(H)	(G + F)	(H)	(G + F)	(G + F)
UNIDAD 1 iw = 250 Pa	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)
P. Diferencial ΔP Límite alerta	1,5	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5
P. Diferencial ΔP	Lectura ΔP	Lectura ΔP	Lectura ΔP	Lectura ΔP	Lectura ΔP	Lectura ΔP
Fecha	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)	Inch Water (iw)