



Anexo II

Código: FT-PD-004 Revisión: 01

Fecha de Revisión: OCT/2024

Página 1 de 1

Verificación de los caudales instalados

MEDICIONES DE CAUDALES INSTALADOS

Rejas de inyección blistera

Reja 1 ----- 594 m3/h

Reja 2 -----405 m3/h

Reja 3 -----270 m3/h

Reja 4----- 243 m3/h

Sala equipo

Reja 5 d ----216 m3/h

Esclusa

Reja 6 e -----202 m3/h

Total 1930 m3/h

Reja de Retorno ----- 1728 m3/h

Reja TAE -----306 m3/h

Equipo capacidad nominal 2000m3/h