ALINEAR DUCTO Y CAMBIAR EXTRACTOR

COLOCAR TEJIDO REJILLA METÁLICO 1x1cm, CON MARCO METÁLICO AFIRMADO A DUCTO DE DESCARGA

- ALINEAR DUCTO Y CAMBIAR EXTRACTOR
- COLOCAR TEJIDO REJILLA METÁLICO 1x1cm CON MARCO METÁLICO AFIRMADO A DUCTO DE DESCARGA

DETALLE MONTAJE DE LUMINARIAS



LAS LUMINARIAS IRÁN AFIRMADAS AL PERFIL DE ALUMINIO DE LAS VENTANAS O A AL PERFIL METÁLICO AL IGUAL QUE LA CAÑERÍA Y REGISTROS

LUMINARIAS ADOSADAS A MURO

TODA LA TIRA DE LUMINARIAS IRÁN ADOSADAS A MURO BAJO ALERO A H:0.30m DE PERFIL H°

CAMBIAR RELOJ COMANDO ILUMINACION EXTERIOR EN TG

TODA LA TIRA DE LUMINARIAS ADOSADAS A MURO BAJO ALERO A H:0.30m DE PERFIL H°

COMANDAR CON LAS DEMÁS LUMINARIAS DE ESTE LOCAL

REAFIRMAR LUMINARIA

REAFIRMAR LUMINARIA

INSTALAR TOMA DEBAJO DE VENTANA sobre MESA EXISTENTE



-RETIRAR CALEFACTOR Y CONSERVAR DERIVACIÓN EMPOTRADA.
-COLOCAR CAJA METÁLICA DE REGISTRO SOBREPUESTA A LA CAJA EXISTENTE EMPOTRADA Y LLEGAR HASTA LA UBICACIÓN DEL TOMA EXTERIOR SEGÚN PLANILL.
TODO EN CAÑERÍA DE HIERRO APARENTE.

REFERENCIAS

- CAJA REGISTRO CON TAPA
- CAJA REGISTRO CON TAPA
- INTERRUPTOR UNIPOLAR
- INTERRUPTOR BIPOLAR
- INTERRUPTOR UNIPOLAR DE COMBINACION
- ARTEF. 1X36 (1X36)
- ARTEF. 2X36 (2X36)
- EMERGENCIA - ARTEF. 2X36 (2X36E)
- CAJA DE CENTRO (CC)
- CAJA DE BRAZO (CB)
- BRAZO DE MERCURIO (BM)
- PROYECTOR PARA MONTAJES EN PISO, COLUMNA O PARED
- ARTEFACTO ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA COLUMNA
- SOPORTE O COLUM. DE H.A
- CÉLULA FOTOELECTRICA
- VENTILADOR O EXTRACTOR
- TOMACORRIENTE C/INTERRUPTOR BIPOLAR
- TOMACORRIENTE C/INTERRUPTOR TRIPOLAR
- TOMACORRIENTE SCHUKO
- TOMACORRIENTE C/INTERRUPTOR BIPOLAR SCHUKO
- TOMACORRIENTE 3 EN LÍNEA
- CONVECTOR
- CAMPANA 220V (220)
- TIMBRE DE CALLE (6V)
- PULSADOR
- CÁMARA DE HORMIGON CON TAPA
- MEDIDOR Y TABLERO GENERAL
- CAJA CGP (CGP)
- TABLERO
- TABLERO A PROVEER POR TERCEROS
- CENTRALIZACIÓN
- NUMERO DE DERIVACION
- BAJA DERIVACION DESDE PLANTA SUPERIOR
- BAJA DERIVACION A PLANTA INFERIOR
- SUBE DERIVACION A PLANTA SUPERIOR
- SUBE DERIVACION DESDE PLANTA INFERIOR
- CANALIZACION APARENTE O EMBUTIDA
- CANALIZACION BAJO PISO
- CANALIZACION SOBRE CIELORRASO
- TENDIDO DE BANDEJA
- TENDIDO DE DUCTO PVC CON TAPAS
- CAMBIO NIVEL BANDEJA O DUCTO

- ILUMINACIÓN A MENTENER
- ILUMINACIÓN A REALIZAR A NUEVO
- FUERZA A REALIZAR A NUEVO

A.N.E.P — P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA
AREA DE OBRAS

OBRA

LOCAL: ESCUELA N°: 81
CIUDAD/LOCALIDAD: RINCON DE PANDO DEPARTAMENTO DE: CANELONES

LAMINA DE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DESCRIPCIÓN: INTERVENCIONES OBRAS MENORES
FECHA: 01-09-2022
ESCALA: 1/100

N° LAMINA: EL2
TIPOS: 2_de_2

ARCHIVO: 02E081_RINCÓN DE PANDO_08_2022.dwg

COORDINADOR DE PLANTA FISICA: ARQ. MERCEDES VAZQUEZ
COORDINADOR DE OBRAS MENORES: ARQ. NATALIA MENENDEZ
PROYECTISTA: ARQ. NATALI CORDERO
ASESOR: Br.Tec. EDUARDO HIDALGO