

**ANEP**Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA**PAEPU**OBRA: ESCUELA: N°153  
LOCALIDAD: TOLEDO CHICO  
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO

FECHA: NOVIEMBRE 2022

**GABINETE DE PVC PARA 48 MÓDULOS**CANTIDAD TOTAL: **2**

DESCRIPCION:	GABINETE DE PVC DE ADOSAR PARA 48 MÓDULOS DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD
MODALIDAD:	TRES FILAS C/U PARA DIECISÉIS (16) MÓDULOS (TOTAL CUARENTA Y OCHO MÓDULOS)
CUERPO:	CUERPO EN ABS ANTILLAMA BLANCO TAPA EN POLICARBONATO FUME
PROTECCIÓN:	GRADO IP40 / RESISTENCIA AL IMPACTO IK08
CARACTERÍSTICAS:	AUTOEXTINGUIBILIDAD V0 (UL94) RESISTENCIA AL HILO INCANDESCENTE 650°C SEGÚN IEC 60695-2-11 PRESION DE BOLA 70°C CONFORME NORMA IEC 60670
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DE TABLERO DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.