
0,57
0,03
0,18
0,048
0,06
3,00
3,00
6,00
0,01
3,00
2,99
0,20
0,60
0,35
0,14
0,01
4 Ø16 roscados
4 estribos Ø6
BASE HORMIGON
50 x 50 x 100cm.
1,00
0,21
0,50
Todos los elementos deberán ser galvanizados.
Acople soldado (en toda su circunferencia) de 0,57 m en caño de hierro galvanizado de 48 mm de diámetro exterior, espesor 3 mm con um ángulo de 95º respecto al sector superior y orificio Ø 2 mm para pasaje del cableado.
Detalle de tapa superior de chapa nº 24 galvanizada soldada a la estructura y sellador entre huecos.
0,06
0,23
0,14
0,05
0,05
0,05
0,36
0,21
0,21
0,90
- 1 soporte por columna, formado por 4 varillas ø16 galvanizadas,roscadas en sus 10cms. superiores, para amurar en piso.
- 8 Tuercas 5/8", por columna.
- 4 arandelas de presión 5/8", por columna.
- 4 arandelas planas 5/8", por columna.
4 estribos ø6mm en hierro comun
Registro 10x20 cm, tapa sujeta con 2 tornillos 1/4" cabeza Alem., A nivel con la columna.
Columna, largo 6,00 m en caño de hierro galvanizado, espesor 4.2 mm.
Interior: riel DIN soldado (tramo de 70mm.)
Orificio de 5/16"
Platina circular ø355 mm, espesor 3/8".
Lleva orificio ø5" donde se ajustará el caño.
Lleva 4 orificios ø5/8" para tuercas de soporte.
0.21
0.21
0,35
Platina circular ø 355 mm, espesor 3/8".
Lleva orificio ø5" donde se ajustará el caño del sector superior.
Lleva 4 orificios ø 5/8" para tuercas de soporte, cada 0,21m. a eje orificio
Registro 10x20 cm, tapa sujeta con 2 tornillos 1/4" cabeza Alem.
NOTA: Ver especificaciones técnicas de acabado final