

## **PLIEGO COMPRAS DIRECTAS**

### **CAPITULO I**

#### **Objeto:**

##### **1.1.- DESCRIPCION**

El objeto del presente llamado es adquirir elementos filtrantes requeridos por las 8 unidades de generación marca “WÄRTSILÄ” modelo 12V46, de la Central Batlle Motores.

Los filtros serán los especificados de acuerdo a los requerimientos de WÄRTSILÄ, fabricante de las unidades de generación y de los fabricantes de los equipos auxiliares que integran la Central.

##### **1.2.- ORDENAMIENTO DE ÍTEMS Y DETALLE DE CANTIDADES**

**Ítem 1. Código UTE 78773. Filtros para aire de ventilación de Sala de Central**

**CANTIDAD: 480**

### **CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES**

##### **1.1.- AGRUPAMIENTO DE ÍTEMS**

Sólo se admitirán ofertas que coticen íntegramente el ítem indicado de acuerdo al punto 1.2 del capítulo I.

##### **1.2.- PROPUESTA BÁSICA Y ALTERNATIVA Y VARIANTES O MODIFICACIONES**

Se aceptarán cotizaciones alternativas. En tal caso, las mismas deberán contar con:

- Certificado emitido por una entidad reconocida y autorizada estableciendo el cumplimiento de las características y materiales del ítem ofertado.

### **1.3- FORMA DE COTIZACIÓN**

Solo se aceptarán ofertas en condiciones plaza.

Deberá de cotizarse la cantidad total solicitada

Los oferentes deberán cotizar completando la Tabla de Precios anexa al presente Pliego de Condiciones (Anexo 1 de la Parte I).

Los precios cotizados deberán ser firmes, pudiendo optar por cotizar en Pesos, Dólares USA o Euros.

### **1.4- IDIOMA EXTRANJERO**

La oferta deberá presentarse en idioma español. Se aceptará la presentación de los catálogos o folletos en idioma español, inglés o portugués

### **1.5.-REQUISITOS A PRESENTAR CON LA OFERTA**

Se requiere que los oferentes hayan realizado satisfactoriamente, por lo menos un suministro en los últimos 5 años de tipo similar al ítem cotizado. Para ello se deberá incluir en la oferta nombre de la empresa compradora, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo número telefónico, fax ó e-mail para contactarlo.

### **1.6.-COMPARACIÓN DE OFERTAS**

La comparación de ofertas se realizará por ítem completo a un mismo oferente.

### **1.7.-ADJUDICACIÓN**

UTE se reserva el derecho de no adjudicar parte o el total de los ítems, y desestimar ofertas que no se ajusten al presente Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de menor precio, salvo en identidad de circunstancia y calidad.

También se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si no las considera convenientes para la Administración.

### **1.8.- CONDICIONES DE ENTREGA**

El contratista se compromete a entregar el suministro respetando la fecha límite establecida en el contrato.

El suministro deberá entregarse respetando los plazos máximos que detallamos a continuación:

- Se solicita la entrega del material con carácter inmediato.
- Como alternativa el oferente podrá presentar un cronograma de entregas que no deberá superar los 60 días calendario como plazo máximo.

UTE se reserva el derecho de considerar ofertas que planteen otro cronograma que no se aparte sustancialmente del propuesto.

### **1.9.- LUGAR DE ENTREGA**

La entrega será realizada en el almacén 102 de UTE – Central Térmica “Batlle Motores”, en Mendoza y Santa Fe (de lunes a viernes entre las 8:00 y las 13:00 horas) teléfonos 155 internos 3864.

### **1.10.- CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO**

Los materiales objetos de la presente licitación deberán ser entregados acompañados de los certificados de calidad y documentación correspondiente a la partida.

El adjudicatario tendrá a su cargo la descarga de los materiales objetos de la presente licitación en el depósito S102 de la Central Batlle.

El adjudicatario deberá reemplazar a su cargo los materiales que adolezcan de defectos de fabricación o que no reúnan las condiciones técnicas requeridas

## **CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS**

### **Especificaciones Técnicas**

#### **Ítem 1. Filtros para aire de ventilación de Sala de Central**

$\Delta P$  máx. de trabajo: 25 mm ca  
Caudal máx. de operación: 3000 m<sup>3</sup>/h  
Eficiencia según ASHRAE 52.2: MERV 8  
Dimensiones nominales: 610x610x50 mm

#### **FILTRO DE REFERENCIA**

Marca - TROX  
Modelo – F70B35-2



**ANEXO I : TABLA DE PRECIOS**

1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9=7+8
Ítem	Codigo UTE	Descripción	Cantidad	Moneda	Pr.unit. s/imp.	Pr.tot. s/imp.	IVA	Precio total con impuesto
1	<b>78773</b>	<b>Filtros para aire de ventilación de Sala de Central</b>	<b>480</b>					