Corte B-B esc. 1/50



Corte D-D esc. 1/50





Obs.: El biselado de la chapa del vertedero se realizará tal cual marca la norma ISO 1438/1

Obs.: Entre la chapa y el vertedero se colocará sillicona neutra para el sellado.

Vertedero Triangular esc. 1/15

Corte B-B esc. 1/50



Corte D-D esc. 1/50



Escalera fija en Aºlº AISI 304L en cámara con vertedero esc. 1/25



Escalera fija en Aºlº AISI 304L en pozo de bombeo agua tratada esc. 1/25



Escalera fija en Aºlº AISI 304L en canal de desinfección UV esc. 1/25



Detalle en zon a anclaje de escalera, estos serán en Aºlº AISI 304L esc. 1/20



NOTAS

- PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ REALIZAR UN CUIDADOSO REPLANTEO DE LAS OBRAS. - EN CASO DE TENERSE QUE REALIZAR AJUSTES, LOS MISMOS DEBERÁN CONTAR CON LA APROBACIÓN EXPRESA DE LA D.O. Y PROYECTISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
- LAS COTAS INDICADAS ESTÁN REFEREIDAS AL CERO OFICIAL.
- LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE FILTRADO SERÁN DE ACERO GALVANIZADO SIN COSTURA.
- EL DESAGUE SE CONECTARÁ AL POZO DE BOMBEO QUE COLECTA LAS AGUAS PROVENIENTES DE DESAGUE DEL FILTRO DE BANDAS. ÉSTE SERÁ EN PVC Ø200 ISO 4435 SERIE 20, TENDRÁ UNA PENDIENTE DEL 1%
- LAS VÁLVULAS ESFÉRICAS SERÁN PN25 PASO STANDAR. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. MANDO MANUAL POR PALANCA DE ACERO.
- LOS FILTROS ESTARÁN DISEÑADOS PARA UNA PRESIÓN DE 10 kg/cm². LA PERDIDA DE CARGA DE CADA FILTRO LIMPIO, PARA UN CAUDAL DE 20 m³/hora SERÁ INFERIOR A 1 mca. EL CONTENEDOR SERÁ DE POLIAMIDA.

OSE	ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO	
	LOCALIDAD: FLORIDA	DEPARTAMENTO: FLORIDA
GERENCIA DE SANEAMIENTO	DESINFECCIÓN UV	
GERENTE: ING. RAUL PAIS		
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTO: ING. JULIO RASZAP / PROYECTO: ING.JAVIER HUERTAS	FECHA: DICIEMBRE DE 2015
JEFE: ING. JULIO RASZAP	PROYECTO: ING.LEONARDO MARTINEZ / ASISTENTE: JIMENA ABRAHAN	ESCALAS: INDICADAS
		42360/IS14