

La rejilla electrofundida será de planchuela de 30x3mm y con separación de 100x30mm

Todas las Medidas se verifican en obra

SUB GERENCIA
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE xxxxx.. Y DIRECCIÓN DE OBRA

TEMA: **Sala de Bombas**
Palacio de la Luz - Sub suelo
DEPTO: Montevideo
LOCALIDAD: Montevideo

PLANO N : **XX- xxxx**
SUSTITUYE A: PLANO N :

CONTIENE: **Planta y corte**

DIBUJO	A.T. Germán Trezza	V°. B.XXX.	FECHA: xxxxxx	ESCALAS
COLABORO				
PROYECTO	Tec. Felipe Fravo			
JEFE DEPARTAMENTO	Arq. Nestor Quitero			
SUB-GERENTE	Ing. Álvaro Vignolo			

ARCHIVO: xxxxxx.dwg
CARPETA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx