

Se invita a cotizar un crédito para la compra de 4 Electrobombas sumergibles para la usina potabilizadora de San Gregorio de Polanco con destino a la toma de agua bruta. Las mismas serán de tipo vertical drenadoras para trabajar a 72 m³/hr contra 30 mca. La potencia sugerida es de 10 KW, deberá estar construida en Aluminio, 230/400V y traer al menos 20 m de cable. La espiga de salida al agua es de 4", apta para trabajos con variador de frecuencia.