

NOTA MODIFICACIONES INTERRUPTOR:

(*) AÑADIR BORNAS EN PREVISION DE DISPARO POR SF6. (CABLEAR A POSITIVO PARA HABILITAR DISPARO).
(**) AÑADIR BORNAS PARA INCORPORAR BLOQUEO APERTURA LOCAL POR SECCIONADORES DE TRANSFERENCIA A MEDIA CARRERA (H: 3A y 19)

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBADO
C	30/09/13	ACTUALIZACIÓN INTERRUPTOR	–
F	27/11/13	ACTUALIZACIÓN SEGÚN COMENTARIOS UTE	–
D	11/11/13	ACTUALIZACIÓN SEGÚN COMENTARIOS UTE	–

EMPRESA: UTE

Proyectado: A.G.
Dibujado: E.P.
Aprobado: E.M.
Archivo: PIB.PIA_rev.G_2014-01-20.dwg

Plano: PIB . PIA

DISYUNTOR – CIRCUITOS DE MANDO APERTURA 1

HOJA:	SIGUE:	REVISIÓN:
14B	14C	F

Archivo: PIB.PIA_rev.G_2014-01-20.dwg EPONCE 20/01/14 01:09:34
IMPRESO EL: 20/01/2014 13:10:39 POR PONCE, EDURNE