


escala 1:25



Calidad del hormigón: B 15


Acero según UNIT 34-95  
UNIT 843-95  
UNIT 968-95

Dimensiones a definir con el estudio de suelos


## DETALLE 2

### ARRIOSTRAMIENTO FUNDACIONES SECCIONADOR

escala 1:50



Armadura V1:  
2E ø12  
2A ø12  
Est. ø6/20

Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado		
 <b>GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>							
<b>ESTACIONES DEL NORTE</b> <b>FUNDACIONES DE EQUIPOS</b>							
PROYECTADO C.Machado	DIBUJADO D.Nagy	CONTROLADO	APROBADO	FECHA 02/2012	ESCALA 1:25 1:50	PLANO G-344	CAD