



Mercedes, 21 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN – MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (ART. 44 – TOCAF)

1. OBJETO

Servicio de inspección y mantenimiento de cribas, tuberías de aducción y pozos de toma de agua bruta de las Plantas Potabilizadoras de Mercedes y Dolores, departamento de Soriano.

2. DETALLES

La Empresa Adjudicataria deberá realizar, para cada una de las plantas potabilizadoras mencionadas en el literal anterior, la inspección y el mantenimiento anual de las cribas y tuberías de aducción de agua bruta en el mes de octubre y de los pozos de toma en los meses de mayo y noviembre.

El mantenimiento anual de cada una de las Plantas Potabilizadoras consistirá como mínimo en las siguientes tareas:

- Criba y tubería de aducción de agua bruta
 1. Limpieza e inspección de la cañería de aducción en toda su longitud
 2. Extracción completa de mejillones y/o cualquier otro elemento de obstrucción, adheridos a las paredes internas del caño, e inspección, en toda su longitud para lograr reducir la pérdida de carga.
 3. Limpieza e inspección de criba en punta de caño y limpieza hasta la esclusa
- Pozo de toma
 1. Limpieza e inspección de Pozo de toma dejándolo apto para su normal funcionamiento y libre de toda suciedad
 2. Prueba de aducción de agua.
- Se deberá cotizar además la asistencia en caso de emergencia ante la falta o merma de agua bruta para tratar. La empresa deberá atender la emergencia en un plazo máximo de 4 horas a partir de la notificación por parte de la administración.
- Junto con cada intervención de mantenimiento o emergencia se deberá presentar un informe con la descripción detallada de las tareas e inspecciones realizadas. En el informe se deberá detallar el estado previo y posterior a la ejecución de las tareas así como toda otra información que pueda ser de utilidad para la administración (volúmenes estimados de material extraído, tipo de material extraído, estado de los distintos elementos que conforman las instalaciones a mantener, etc.). Se deberá respaldar dicho informe mediante registros fotográficos y de video filmación.

3. PLAZOS

El plazo para la realización de la totalidad de los trabajos de mantenimiento es el 30 de noviembre de 2019.

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días.



4. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

La Empresa deberá estar inscrita en RUPE.y al momento de la adjudicación deberá estar activa y validada. Para la presentación de las ofertas deberá ceñirse al rubrado de la planilla de cotización que forma parte del presente pliego (ver ítem 6.).

En la oferta se discriminará el costo unitario y el IVA, de no indicarse se considerará incluido.

Se deberá especificar la moneda de cotización.

El oferente deberá presentar un listado acreditado de antecedentes en trabajos similares para OSE en el que se deberá detallar; nombre y razón social de la empresa, número de orden de compra, fecha de ejecución de los trabajos y nombre y teléfono del responsable.

Será excluyente contar con un mínimo de 3 (tres) antecedentes en los últimos 5(cinco) años previos a la fecha de apertura de ofertas.

Las ofertas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado, aceptándose envío vía e-mail antes de la fecha de apertura a:

Compras Soriano (comprassoriano@ose.com.uy)

Oficina Administrativa de OSE – Dr. Ricardo Braceras 277

Mercedes – Soriano

REF.: Cotización mantenimiento tomas de PP Mercedes y Dolores

La apertura de precios se realizará el **día 7 de Junio a la hora 10:00**, en la Oficina Administrativa de OSE en la ciudad de Mercedes (calle Dr. Ricardo Braceras 277).

En caso de no poder cotizar se agradece comunicación indicando la no cotización; vía correo electrónico a comprassoriano@ose.com.uy

5. FORMA DE PAGO

El pago será 60 días de fecha factura, una vez aprobado por la Jefatura Técnica Departamental.



6. PLANILLA DE COTIZACIÓN

ÍTEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
Inspección y mantenimiento de criba y tubería de aducción PP Mercedes.	1			
Inspección y mantenimiento de criba y tubería de aducción PP Dolores.	1			
Inspección y mantenimiento de pozo de toma PP Mercedes	2			
Inspección y Mantenimiento de pozo de toma PP Dolores.	2			
Visita de emergencia PP Mercedes	1			
Visita de emergencia PP Dolores	1			
TOTAL				