

DETALLE ZOCALO ESC 1:10



DETALLE BANDEJA ESC 1:10



TIPO	TORRETAS		DESCRIPCION
T1			TORRETA DE FUNDICION O CHAPA Nº16 PINTADO AL HORNO. (SI NO HAY EN PLAZA CONFECCIONARLA). 6 TOMAS SCHUKO PARA PC 3 TERMINALES PARA RJ45

SIMBOLOGÍA

1S	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR COMBINACION
2S	INTERRUPTOR DE 2 SECCIONES
3S	INTERRUPTOR DE 3 SECCIONES
	TOMA
	TOMA CON INTERRUPTOR
	PORTERO ELÉCTRICO
	INTERCOMUNICADOR Y APERTURA DE PORTON
	TABLERO GENERAL / TABLEROS SECUNDARIOS
	TORRETAS (6 BOCAS)
R	REGISTROS
	EXTRACTOR
	TERMOFÓN
	PUESTA DE DATOS - RJ45



T1 { 6 TOMAS SCHUCKO PARA PC / 3 TERMINALES PARA RJ45 } SEPARACION MINIMA ENTRE DUCTOS ELECTRICOS Y DE DATOS 5 cm.

Rack de Datos en local de comunicaciones

NOTA:
El esquema indica la forma en que se realizara el cableado de datos (a cargo posterior de ute) a efectos de estimar secciones de ductos necesarios.

LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE DEFINIRÁ EN OBRA.

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

VERSION	FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO	DIBUJANTE
2	JUL/2019	ACLARACIÓN SOBRE UBICACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL

GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

TEMA: GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO

CONTIENE: PLANTA BAJA ELECTRICA Y DATOS - TOMA CORRIENTES | Nº PLANO: 789 - om | ESCALA: 1/100

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
VERSION ORIGINAL FEB 2019	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL / M. RIGOLI	SUPERVISOR ING. C. CARMINATI
ARCHIVO ARCHIVO			MONTEVIDEO