


Cable trenzado 50 mm2 con terminales de cobre estañado, bulones inoxidables con arandela "corona" para contacto eléctrico. Se debe repetir en otro extremo del portón

2 platinas en acero galvanizado 50 x 5 mm, prensadas con bulones inoxidables para aterramiento alambrado



Proyecto		Revisado		Aprobado-fecha	
SAUX		Central		Ing. Gabriel Ubilla	
SDOC		GENERAL		Dibujo	
antel		Plano		SAUX	
TIERRA EN CERCO PERIMETRAL		Codigo		Rev. N°	
UOIC		GRLROD04		0	
		Escala		S/E	
		Fecha		04/11	