

PO-TRA-OP-0002/00

PROTOCOLO DE INGRESO A SSEE DE TRANSMISIÓN

- APROBADO -

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Gabriel Sardi	Ing. Ignacio Ponce de León
FECHA: 2013-08-15	FECHA: 2013-08-20



0.- TRÁMITE Y REVISIONES

0.1.- TRÁMITE

Este documento fue enviado y comunicado a todas las unidades de TRA.

0.2.- REVISIONES

Fecha	N° de revisión	Párrafos modificados
	00	Versión original del documento.

Se realizará la revisión en 180 días desde la vigencia del presente documento

1.- MARCO GENERAL

1.1.- INTRODUCCIÓN

El presente documento es elaborado con el fin de establecer el acceso e ingreso a SSEE de Trasmisión, incluye a todo el personal de UTE y terceros con cualquier tipo de vínculo con UTE.

1.2.- OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene por objeto, establecer la forma de gestionar y autorizar el ingreso a las SSEE de TRA.

1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Se aplica a todas SSEE y Conversoras pertenecientes a TRA.

1.4.- VIGENCIA

Entra en vigencia a partir de su aprobación y difusión.

1.5.- INVOLUCRADOS

Toda persona que requiera ingresar a las instalaciones objeto de la aplicación de este documento, independientemente del vínculo que mantengan con UTE

2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS

TRA – Área Trasmisión

CAZ – Centro de Atención Zonal de Trasmisión

SSEE- Subestación de Trasmisión

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS

PO-TRA-SL-0001/02 - Realización de trabajos en condiciones eléctricamente seguras.

3.1.- INGRESO Y PERMANENCIA

3.1.1.- Ingreso

Para el ingreso a las instalaciones se debe seguir lo indicado en el flujograma adjunto.

A efectos del ingreso, cada persona formará parte de alguna de estas categorías:

- Personal autorizado de UTE que concurre a realizar trabajos en las instalaciones
- Visitante. Son los que no pertenecen a la categoría anterior.

Solamente personal autorizado puede gestionar la solicitud de ingreso.

El nivel mínimo de autorizante (Responsable SSEE) es un Jefe Técnico.

3.1.2.- Requisitos para ser calificado como autorizado a ingresar.

En todos los casos, el ingreso a las diferentes instalaciones referidas en 1.3 debe estar autorizado previamente por el responsable de las instalaciones.

Es requisito previo para ser calificado como autorizado a ingresar:

- Estar instruido en el procedimiento operativo PO-TRA-SL-0001/02 “Realización de trabajos en condiciones eléctricamente seguras de TRA”.
- Para los Visitantes estar bajo supervisión directa durante su permanencia, por parte de personal de UTE calificado como autorizado a ingresar.

4.1.2.1.- Control de ingreso.

Previo al ingreso a la SSEE la/las personas autorizadas deberán de comunicar al CAZ y al egresar se debe comunicar nuevamente al CAZ.

