


Cable trenzado 50 mm2 con terminales de cobre estañado, bulones inoxidables con arandela "corona" para contacto eléctrico. Se debe repetir en otro extremo del portón

2 platinas en acero galvanizado 50 x 5 mm, prensadas con bulones inoxidables para aterramiento alambrado



Proyecto		Revisado		Aprobado-fecha	
SAUX		Central		Ing. Gabriel Ubilla	
SDOC		GENERAL		Dibujo	
UOIC		Plano		SAUX	
TIERRA EN CERCO PERIMETRAL					
Codigo		Rev. N°		Escala	
GRLROD04		0		S/E	
				Fecha	
				04/11	