

COMPRA DIRECTA 10072671

Adquisición de:

Motores eléctricos para pozos profundos para bombeo de agua potable.-
Todos los equipos deben ser de 4"/100 mm de diámetro; motor sumergido rebobinable asíncrono bipolar de alta performance, hecho completamente de acero inoxidable AISI 304 (partes en contacto con el líquido bombeado).

Los motores, cantidades y equipo solicitado se describen a continuación:

| CANTIDAD | HP | FASES | VOLTAJE / FRECUENCIA |
|-------------|---------|------------|----------------------|
| _ 1 MOTOR | 10 HP | 3F | 400V. |
| _ 4 MOTORES | 7,5 HP | 3F | 400V. |
| _ 1 MOTOR | 2 HP | 3F | 400V. |
| _ 5 MOTORES | 7,5HP | 3F | 230V. |
| _ 3 MOTORES | 5,5HP | 3F | 230V. |
| _ 3 MOTORES | 4 HP | 3F | 230V. |
| _ 3 MOTORES | 3 HP | 3F | 230V. |
| _ 2 MOTORES | 2 HP | 3F | 230V. |
| _ 1 MOTOR | 1 HP | MONOFASICO | 230V. |
| _ 1 MOTOR | 0,75 HP | MONOFASICO | 230V |

Lubricación y refrigeración del motor y rodamientos asegurados por líquido especial de grado alimenticio aprobado por FDA. (Imprescindible incluir en la oferta dicha certificación) El rotor, soportado por tres rodamientos, con resistencia a cargas axiales. Sello mecánico de cerámica/grafito.

Clase de aislamiento: F

Grado de protección: IP 68

Máx. temp. Ambiente: 35° C

Velocidad de refrigeración: mín. 0.15 m/s

Máx. Profundidad de inmersión: indicar

Indicar además de lo solicitado:

- + Características de los motores ofertados, así como también garantía ofrecida, marca y procedencia de los mismos.
- + Indicar Plazo de entrega, lo cual será uno de los ítem a considerar para la adjudicación además de la calidad del equipo ofertado.
- + Se cotizará en pesos uruguayos.
- + Pago a crédito.
- + OSE se reserva el derecho de adjudicar cantidades parciales, menores a lo solicitado.

Tec. Resp.: Ing. Víctor Cestau.-