

<H>C.D.W89872</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>

UPSs DE 3KVA TIPO TORRE CON SU CORRESPONDIENTE BANCO EXTERNO DE BATERIAS

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>

TELECOMUNICACIONES

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>

· Nombre: ERNESTO MARTINEZ CABRERA

· Interno: 3050

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>

· Nombre: ANAHI DE LEON

· Grupo: 512

· Interno: 1955

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>

· COMPRA DIRECTA: W89872

· APERTURA: 07/08/2017

· HORA: 12:00

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>

<H>* TELEFAX SA</>

<H>* REEL SRL</>

<H>* RAYCOM SA</>

<H>G) OFERTAS PRESENTADAS:</>

Se presentaron las ofertas que se detallan en el siguiente cuadro económico ordenado por orden creciente de precios:

<H><U>EMPRESA	TOTAL USD	%VAR</></>,,
FIVISA,,	20.734,65,,,,	
ESALOR SA,,	26.010,00,,	25,44%,,

PRECIOS SIN IMPUESTOS,,

ESALOR S.A. COTIZA ADEMAS LOS SIGUIENTES OPCIONALES,:,,,,,,

<U>GESTIONES WEB/SNMP</>,,,,,,
INTERFACE 1 Precio unitario---USD 209,00,,,,,
INTERFACE 2 Precio unitario---USD 346,00,,,,,

PRECIOS SIN IMPUESTOS,,,,,,

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>

Del análisis de las ofertas presentadas, y en el marco del procedimiento

de Compras Directas, corresponde informar lo siguiente:

Con respecto a la oferta de FIVISA, primera en el orden creciente de precios según el cuadro que se expone en el literal G) y, a los efectos de una correcta evaluación y al amparo de la posibilidad establecida en el Art. 66 del T.O.C.A.F. con fecha 21/08/2017 se solicitó complemento de información técnica, el que fue aportado por la firma dentro del plazo establecido.

El técnico adjudicatario, descarta esta oferta ya que la firma en el complemento de información declara que no cumple con respecto al pto.

1.2 Especificaciones "el cargador de la UPS y su banco externo deberán ser compatibles con bancos modulares externos tipo torre marca EATON 9130 modelo 2000v EBM de 96vdc (el conector y el voltaje deben ser compatibles)".

A su vez, declara que el equipo ofertado tampoco cumple con los requisitos de los puntos 1 al 4 consultados en nota del 21/08/2017 que fueron los siguientes:

1. ,,By pass estático automático (protección contra sobrecargas)
2. ,,Compatibilidad con grupo generador
3. ,,Aclarar el número de salidas shutdown, segmentación de carga
4. ,,Indicación de tiempo de autonomía restante.

Con relación a la oferta de ESALOR S.A., cumple con las especificaciones del pliego y sus precios se encuentran dentro del entorno de lo estimado por la Administración.

El técnico adjudicatario solicita incluir para cada UPS Gestión WEB/SNMP, Interface 1 (ofertado dentro de opcionales).

De acuerdo a lo expuesto, se recomienda la adjudicación a la firma ESALOR S A y en función del siguiente detalle:

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>

<H>A: ESALOR S.A., No. de proveedor 21437933</>, de acuerdo con su oferta y al siguiente detalle:

<H>DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT. USD	TOTAL USD</>
UPSs de 3 KVA con su correspondiente Banco externo de Baterías cada una	15	1.734,00	26.010,00

Interface 1 Gestión
WEB/SNMP 15 209,00 3.135,00

////////////////////////////////////
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO USD 29.145,00,,MAS IVA,,,,,,,,,
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO USD 35.556,90,,IVA INCLUIDO

/////////
<H><U>EQUIVALE A \$ 1.010.776,00</></>,,,,,,,,,
TIPO DE CAMBIO,,28,427,,,,,,,,

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega:,,90 días calendario
· Lugar de entrega:,,JUJUY 2611
· Modalidad de pago:,,30 DIAS

UT476390 11.09.2017. SILVIA LIZ MOREIRA