

11054402\*1

Rivera, 10 de diciembre de 2019.

VISTO: El planteamiento de la JTD de Rivera.

ATENTO: A la necesidad de contar con piezas de UPVC de diferentes medidas destinadas a perforaciones del Departamento.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a los estudios técnicos realizados en las perforaciones de las localidades de Rivera y Tranqueras, la instalación de tuberías de UPVC presentan una vida útil mayor y una mejor prestación operativa en la instalación y retiro de electrobombas, respecto al hierro galvanizado, en iguales condiciones de operación.

CONSIDERANDO: necesario la utilización de ese material, dado a que se ha verificado un comportamiento más resistente a la corrosión, en este tipo de aguas subterráneas, lo que optimiza la vida útil de las tuberías frente a otros materiales metálicos. Como forma de mejorar las prestaciones en las perforaciones que los utilizan.

La Gerencia Región Noreste

RESUELVE:

REITERAR EL GASTO a la Firma HIDRO SERVICE SRL para la presente compra.

Ing. Agr. Pablo Decoud  
Gerente Región Noreste